


WYKAZ OZNACZEŃ:

- zwoły poziome drut FeZn 8mm
- - złącze kontrolne
- ↕ - uzłom szpilkowy 1,5m
- - złącze krzyżowe skrepane drut - drut

		USŁUGI PROJEKTOWE ELEKTROMARK	
		62-700 Turek ul. Legionów Polskich 5 m.15 e-mail: <a href="mailto:biuro@elektromark.pl">biuro@elektromark.pl</a> Tel. kom. 0-796-458-444	
Obiekt	PLACOWKA PRZEDSZKOLNA		
Zlecienniodawca	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRA		
Stadium-Branża	P.B.W. ELEKTRYCZNA		
Treść - Skala	PLAN INSTALACJI OOGROMOWEJ		
Opracował	inż. Marek Szeleg		
Nr uprawnień	UAB 8346/II/4/90		
Sprawił:	mgr inż. Dariusz Wiśniewski		
Nr uprawnień	WK/P0172/POOE/03		
Data oprac.	MARZEC 2016		
		RYS NR E-11	