



BUDYNEK TECHNOLOGICZNY Ob. nr 2
SKALA 1:50


PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ A-A



RZUT



UWAGA
Obsługę codzienną Zblokowanej Oczyszczalni Mechanicznej prowadzić z pomostów jezdnych.
Punkt Zlewny wyposażać we wszystkie elementy kompletnej automatycznej stacji zlewniczej.

10	Umywalka	1		
9	Pojemnik na tłuszcze	1		V=240l
8	Pojemnik na skratki	1		V=1100l
7	Pojemnik na piasek	1		V=1100l
6	Zestaw sond do pomiaru ścieków dowożonych	1		pomiar pH, sonda konduktometryczna
5	Przepływomierz	1		DN 100
4	Zasuwa nożowa z napędem pneumatycznym	1		DN 100
3	Zasuwa nożowa	1		DN 200
2	Przepływomierz	1		DN 100
1	Sitopłaskownik	1	0H18N9	Q=12 l/s
LP	Wyszczególnienie	szt.	mat.	UWAGI

Autor opracowania PPHU SADEKO Mirosław Nowak Piotrów 5A, 99-200 Poddębice				
Nazwa opracowania ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA(MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. DOBRA			Stadium PW	
Adres obiektu ul.Łąkowa 4, 62-730 Dobra, nr ew. dz. 89/6 obr. Dobra-Miasto [0001] w jednostce ewidencyjnej Dobra [302703_4]			Branża techn. sanitarna	
Inwestor Gmina Dobra Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra			Data 08. 2016	
Nazwa opracowania Technologia obiektów oczyszczalni ścieków			Skala 1:50	
Typ i rysunek Budynek technologiczny rzut i przekroje			Nr rys. T3	
Projektował mgr inż. Piotr Kozłowski nr upr. L.Od/1127/PWOS/09			Podpis	
Sprawdził inż. Andrzej Maliński nr upr. WKP/0253/PWOS/05			Podpis	