

Dobra, dnia 23.09.2016 r.


ZGK L.dz.57/2016

Gmina Dobra
Plac Wojska Polskiego 10
62-730 Dobra

Wydanie warunków technicznych

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.09.2016 r Zakład Gospodarki Komunalnej Podaje warunki techniczne dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dobra i Długa Wieś - etap XII".

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur 200 mm PVC długości około 830,0 m oraz przyłącza do granicy działek średnicy 160 mm PVC długości około 186,00. Włączenie do sieci kanalizacyjnej wykonać w istniejące kolektory poprzez studnie o rzędnych 127,76 - 124,53 (działka nr 858/2 droga) oraz studni o rzędnych 126,65 - 124,71 (działka nr 1731/1 droga powiatowa ul. 1-go Maja). Sieć kanalizacji sanitarnej uzbroić w studnie rewizyjne średnicy 1000 mm betonowe oraz 425 mm z PVC.

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dobrej

Krzysztof Kucharski